



180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号: JSH20223521

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 侯马市卫生健康体育综合行政执法队

受检单位: 侯马汽车西站

检验类别: 委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期: 2022年12月31日



山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: JSH20223521

第 1 页 共 2 页

样品名称	生活饮用水	采样地点	办公室水龙头
受检单位	侯马汽车西站	受检单位地址	侯马北方轻工城商贸市场南端
委托单位	侯马市卫生健康综合行政执法队	采样日期	2022.12.28
检验类别	委托检验	接样日期	2022.12.28
样品数量	500mL×4 250mL×2 5L×1 1L×1	采样人员	张鑫、王睿祺
检验日期	2022.12.28-2022.12.31	执行标准	GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》
测试温度	21℃	测试湿度	52%RH
样品描述	液体清澈,聚乙烯壶装包装完好,无菌瓶装封口完好。		
检验项目	色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1 臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1 耗氧量(以O ₂ 计) GB/T5750.7-2006 1.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 汞 GB/T5750.6-2006 8.1 镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬(六价) GB/T5750.6-2006 10.1 铅 GB/T5750.6-2006 11.1 硝酸盐(以N计) GB/T5750.5-2006 5.2 菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2 耐热大肠菌群 GB/T5750.12-2006 3.2 大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨氮(以N计) GB/T5750.5-2006 9.1		
主 要	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1) 原子荧光光度计(AFS-930 YQ-02-1)		
仪器设备	原子吸收分光光度计(TAS-990AFG YQ-01-1)		
检验结论	样品 JSH20223521-1 检验结果均符合 GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	范倩娟 2022年12月31日	审核人	杨铁乙 2022年12月31日
主检人	王鑫 2022年12月31日		
备 注			
录 入	张若婷	校 对	张莹
		打印日期	2022年12月31日

环境安

检测

检测

检验报告

报告编号: JSH20223521

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	单位	JSH20223521-1 检验结果	标准规定 GB5749-2006	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1①	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.88	≤3②	合格
6	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
7	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
8	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
9	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
10	铬 (六价)	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
11	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	2.5	≤10③	合格
12	菌落总数	CFU/mL	16	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
16	氨氮 (以 N 计)	mg/L	0.02L	≤0.5	合格

注: 检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

①水源与净水技术条件限制时为 3

②水源限制, 原水耗氧量 > 6mg/L 时为 5

③地下水源限制时为 20

以下空白



180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号: JSH20223513

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 侯马市卫生健康体育综合行政执法队

受检单位: 侯马相丽霞内科诊所

检验类别: 委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期: 2022年12月31日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: JSH20223513

第 1 页 共 2 页

样品名称	生活饮用水	采样地点	操作台水龙头
受检单位	侯马相丽霞内科诊所	受检单位地址	侯马呈王路北三巷 17 号
委托单位	侯马市卫生健康体育综合行政执法队	采样日期	2022. 12. 28
检验类别	委托检验	接样日期	2022. 12. 28
样品数量	500mL×2 250mL×1	采样人员	高茹彬 褚雪剑
检验日期	2022. 12. 28-2022. 12. 31	执行标准	GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》
测试温度	21℃	测试湿度	52%RH
样品描述	液体清澈, 聚乙烯壶装包装完好, 无菌瓶瓶装封口完好。		
检验项目	色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1 臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1 耗氧量 (以 O ₂ 计) GB/T5750.7-2006 1.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 汞 GB/T5750.6-2006 8.1 镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬 (六价) GB/T5750.6-2006 10.1 铅 GB/T5750.6-2006 11.1 硝酸盐 (以 N 计) GB/T5750.5-2006 5.2 菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2 耐热大肠菌群 GB/T5750.12-2006 3.2 大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨氮 (以 N 计) GB/T5750.5-2006 9.1		
主 要	紫外可见分光光度计 (TU-1810 YQ-03-1) 原子荧光光度计 (AFS-930 YQ-02-1)		
仪器设备	原子吸收分光光度计 (TAS-990AFG YQ-01-1)		
检验结论	样品 JSH20223513-1 检验结果均符合 GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	范伟华 2022年12月31日	审核人	杨铁元 2022年12月31日
主检人	张丽英 王浩静 2022年12月31日		
备 注			
录 入	张若婷	校 对	张莹 打印日期 2022年12月31日

检验报告

报告编号: JSH20223513

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	单位	JSH20223513-1 检验结果	标准规定 GB5749-2006	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.9	≤1①	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.78	≤3②	合格
6	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
7	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
8	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
9	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
10	铬 (六价)	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
11	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	8.6	≤10③	合格
12	菌落总数	CFU/mL	8	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
16	氨氮 (以 N 计)	mg/L	0.02L	≤0.5	合格
注: 检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。 ①水源与净水技术条件限制时为 3 ②水源限制, 原水耗氧量 > 6mg/L 时为 5 ③地下水源限制时为 20					
以下空白					



180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号: JSH20223519

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 侯马市卫生健康体育综合行政执法队

受检单位: 上马办社区卫生服务中心

检验类别: 委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期: 2022年12月31日



山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: JSH20223519

第 1 页 共 2 页

样品名称	生活饮用水	采样地点	办公室水龙头
受检单位	上马办社区卫生服务中心	受检单位地址	侯马市望桥南街 219 号
委托单位	侯马市卫生健康体育综合行政执法队	采样日期	2022. 12. 28
检验类别	委托检验	接样日期	2022. 12. 28
样品数量	500mL×4 250mL×2 5L×1 1L×1	采样人员	张鑫、王睿祺
检验日期	2022. 12. 28-2022. 12. 31	执行标准	GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》
测试温度	21℃	测试湿度	52%RH
样品描述	液体清澈, 聚乙烯壶装包装完好, 无菌瓶装封口完好。		
检验项目	色度 GB/T5750. 4-2006 1. 1 浑浊度 GB/T5750. 4-2006 2. 1 臭和味 GB/T5750. 4-2006 3. 1 肉眼可见物 GB/T5750. 4-2006 4. 1 耗氧量 (以 O ₂ 计) GB/T5750. 7-2006 1. 1 砷 GB/T5750. 6-2006 6. 1 汞 GB/T5750. 6-2006 8. 1 镉 GB/T5750. 6-2006 9. 1 铬 (六价) GB/T5750. 6-2006 10. 1 铅 GB/T5750. 6-2006 11. 1 硝酸盐 (以 N 计) GB/ T5750. 5-2006 5. 2 菌落总数 GB/T5750. 12-2006 1. 1 总大肠菌群 GB/T5750. 12-2006 2. 2 耐热大肠菌群 GB/T5750. 12-2006 3. 2 大肠埃希氏菌 GB/T5750. 12-2006 4. 3 氨氮 (以 N 计) GB/T5750. 5-2006 9. 1		
主 要	紫外可见分光光度计 (TU-1810 YQ-03-1) 原子荧光光度计 (AFS-930 YQ-02-1)		
仪器设备	原子吸收分光光度计 (TAS-990AFG YQ-01-1)		
检验结论	样品 JSH20223519-1 检验结果均符合 GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	范倩倩 2022年12月31日	审核人	杨铁心 2022年12月31日
主检人	王鑫 王睿祺 2022年12月31日		
备 注			
录 入	张若婷	校 对	张莹
		打印日期	2022 年 12 月 31 日

检验报告

报告编号: JSH20223519

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	单位	JSH20223519-1 检验结果	标准规定 GB5749-2006	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1①	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.69	≤3②	合格
6	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
7	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
8	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
9	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
10	铬 (六价)	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
11	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	1.1	≤10③	合格
12	菌落总数	CFU/mL	22	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
16	氨氮 (以 N 计)	mg/L	0.02L	≤0.5	合格

注: 检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

①水源与净水技术条件限制时为 3

②水源限制, 原水耗氧量 > 6mg/L 时为 5

③地下水源限制时为 20

以下空白

MA
180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号: JSH20223499

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 侯马市卫生健康体育综合行政执法队

受检单位: 侯马市卫生健康体育综合行政执法队

检验类别: 委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期: 2022年12月31日

27

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: JSH20223499

第 1 页 共 2 页

样品名称	生活饮用水	采样地点	办公室水龙头
受检单位	侯马市卫生健康综合行政执法队	受检单位地址	侯马市北环路 423 号
委托单位	侯马市卫生健康综合行政执法队	采样日期	2022. 12. 28
检验类别	委托检验	接样日期	2022. 12. 28
样品数量	500mL×2 250mL×1	采样人员	张鑫、王睿祺
检验日期	2022. 12. 28-2022. 12. 31	执行标准	GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》
测试温度	21℃	测试湿度	52%RH
样品描述	液体清澈, 聚乙烯壶装包装完好, 无菌瓶瓶装封口完好。		
检验项目	色度 GB/T5750. 4-2006 1. 1 浑浊度 GB/T5750. 4-2006 2. 1 臭和味 GB/T5750. 4-2006 3. 1 肉眼可见物 GB/T5750. 4-2006 4. 1 耗氧量 (以 O ₂ 计) GB/T5750. 7-2006 1. 1 砷 GB/T5750. 6-2006 6. 1 汞 GB/T5750. 6-2006 8. 1 镉 GB/T5750. 6-2006 9. 1 铬 (六价) GB/T5750. 6-2006 10. 1 铅 GB/T5750. 6-2006 11. 1 硝酸盐 (以 N 计) GB/T5750. 5-2006 5. 2 菌落总数 GB/T5750. 12-2006 1. 1 总大肠菌群 GB/T5750. 12-2006 2. 2 耐热大肠菌群 GB/T5750. 12-2006 3. 2 大肠埃希氏菌 GB/T5750. 12-2006 4. 3 氨氮 (以 N 计) GB/T5750. 5-2006 9. 1		
主要仪器设备	紫外可见分光光度计 (TU-1810 YQ-03-1) 原子荧光光度计 (AFS-930 YQ-02-1) 原子吸收分光光度计 (TAS-990AFG YQ-01-1)		
检验结论	样品 JSH20223499-1 检验结果均符合 GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	张婧楠 2022年12月31日	审核人	杨铁元 2022年12月31日
主检人	张丽英 JHPB		2022年12月31日
备 注			
录 入	张茗婷	校 对	张莹
		打印日期	2022 年 12 月 31 日

检验报告

报告编号: JSH20223499

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	单位	JSH20223499-1 检验结果	标准规定 GB5749-2006	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1①	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.69	≤3②	合格
6	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
7	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
8	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
9	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
10	铬 (六价)	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
11	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	2.1	≤10③	合格
12	菌落总数	CFU/mL	22	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
16	氨氮 (以 N 计)	mg/L	0.02L	≤0.5	合格

注: 检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

①水源与净水技术条件限制时为 3

②水源限制, 原水耗氧量 > 6mg/L 时为 5

③地下水源限制时为 20

以下空白



180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号: JSH20223515

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 侯马市卫生健康体育综合行政执法队

受检单位: 侯马市医疗集团凤城乡卫生院

检验类别: 委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期: 2022年12月31日



山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: JSH20223515

第 1 页 共 2 页

样品名称	生活饮用水	采样地点	办公室水龙头
受检单位	侯马市医疗集团凤城乡卫生院	受检单位地址	侯马市凤城乡卫生院
委托单位	侯马市卫生健康体育综合行政执法队	采样日期	2022.12.28
检验类别	委托检验	接样日期	2022.12.28
样品数量	500mL×2 250mL×1	采样人员	张鑫、王睿祺
检验日期	2022.12.28-2022.12.31	执行标准	GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》
测试温度	21℃	测试湿度	52%RH
样品描述	液体清澈,聚乙烯壶装包装完好,无菌瓶瓶装封口完好。		
检验项目	色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1 臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1 耗氧量(以O ₂ 计) GB/T5750.7-2006 1.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 汞 GB/T5750.6-2006 8.1 镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬(六价) GB/T5750.6-2006 10.1 铅 GB/T5750.6-2006 11.1 硝酸盐(以N计) GB/T5750.5-2006 5.2 菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2 耐热大肠菌群 GB/T5750.12-2006 3.2 大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨氮(以N计) GB/T5750.5-2006 9.1		
主 要	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1) 原子荧光光度计(AFS-930 YQ-02-1)		
仪器设备	原子吸收分光光度计(TAS-990AFG YQ-01-1)		
检验结论	样品 JSH20223515-1 检验结果均符合 GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	范倩楠 2022年12月31日	审核人	杨轶之 2022年12月31日
主检人	张明义 JmpB		2022年12月31日
备 注			
录 入	张若婷	校 对	张莹
		打印日期	2022年12月31日

检验报告

报告编号: JSH20223515

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	单位	JSH20223515-1 检验结果	标准规定 GB5749-2006	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1①	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.12	≤3②	合格
6	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
7	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
8	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
9	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
10	铬 (六价)	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
11	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10	≤10③	合格
12	菌落总数	CFU/mL	18	≤100	合格
13	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
16	氨氮 (以 N 计)	mg/L	0.02L	≤0.5	合格

注: 检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

①水源与净水技术条件限制时为 3

②水源限制, 原水耗氧量 > 6mg/L 时为 5

③地下水源限制时为 20

以下空白