



180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号: JSH20232286

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 侯马市卫生健康体育综合行政执法队

受检单位: 浍滨小区9号楼101

检验类别: 委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期: 2023年09月26日







山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: JSH20232286

第 1 页 共 2 页

样品名称	生活饮用水	采样地点	厨房水龙头	
受检单位	浍滨小区 9 号楼 101	受检单位地址	/	
委托单位	侯马市卫生健康综合行政执法队	采样日期	2023.09.19	
检验类别	委托检验	接样日期	2023.09.19	
样品数量	5L 聚乙烯壶×1、 250mL 玻璃瓶×1 500mL 聚乙烯瓶×1、 500mL 无菌袋×1 500mL 玻璃瓶×1、 1L 玻璃瓶×1	采样人员	李昊东 李海峰	
检验日期	2023.09.19-2023.09.26	执行标准	GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》	
测试温度	25℃	测试湿度	60%RH	
样品描述	液体清澈, 聚乙烯瓶包装完好, 玻璃瓶包装完好, 无菌袋封口完好。			
检验项目	色度 GB/T5750.4-2023 4.1 浊度 GB/T5750.4-2023 5.1 臭和味 GB/T5750.4-2023 6.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2023 7.1 高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) GB/T5750.7-2023 4.1 砷 GB/T5750.6-2023 9.1 氯化物 GB/T5750.5-2023 6.3 硝酸盐 (以 N 计) GB/T5750.5-2023 8.2			
检验依据	汞 GB/T5750.6-2023 11.1 镉 GB/T5750.6-2023 12.1 铅 GB/T5750.6-2023 14.1 铬 (六价) GB/T5750.6-2023 13.1 菌落总数 GB/T5750.12-2023 4.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2023 5.2 大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2023 7.3 氨 (以 N 计) GB/T5750.5-2023 11.1			
主要仪器设备	紫外可见分光光度计 (TU-1810 YQ-03-1) 生化培养箱 (SPX-250 YQ-11-2)			
检验结论	样品 JSH20232286-1 检验结果均符合 GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》。			
批准人	 2023年9月26日	审核人	 2023年9月26日	
主检人	 			2023年9月26日
备注				
录入	李怡	校对	张莹	打印日期 2023年09月26日



检验报告

报告编号: JSH20232286

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	单位	JSH20232286-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	<0.5	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	0.42	≤3	合格
6	氟化物	mg/L	0.9	≤1.0	合格
7	砷	mg/L	<0.001	≤0.01	合格
8	汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
9	镉	mg/L	0.0014	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
11	铬(六价)	mg/L	0.010	≤0.05	合格
12	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	5.3	≤10	合格
13	菌落总数	CFU/mL	0	≤100	合格
14	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	--	不应检出	合格
16	氨(以 N 计)	mg/L	0.06	≤0.5	合格

注: 低于方法最低检测质量浓度的检测结果, 按照“小于最低检测质量浓度”报告。

* MPN 表示最可能数; CFU 表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时, 应进一步检验大肠埃希氏菌; 当水样未检出总大肠菌群时, 不必检验大肠埃希氏菌。





180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号: JSH20232285

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 侯马市卫生健康体育综合行政执法队

受检单位: 侯马北站聚源刀削面

检验类别: 委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期: 2023年09月26日






山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: JSH20232285

第 1 页 共 2 页

样品名称	生活饮用水	采样地点	厨房水龙头
受检单位	侯马北站聚源刀削面	受检单位地址	/
委托单位	侯马市卫生健康体育综合行政执法队	采样日期	2023.09.19
检验类别	委托检验	接样日期	2023.09.19
样品数量	5L 聚乙烯壶×1、 250mL 玻璃瓶×1 500mL 聚乙烯瓶×1、 500mL 无菌袋×1 500mL 玻璃瓶×1、 1L 玻璃瓶×1	采样人员	李昊东 李海峰
检验日期	2023.09.19-2023.09.26	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	25℃	测试湿度	60%RH
样品描述	液体清澈, 聚乙烯瓶包装完好, 玻璃瓶包装完好, 无菌袋封口完好。		
检验项目	色度 GB/T5750.4-2023 4.1 浑浊度 GB/T5750.4-2023 5.1 臭和味 GB/T5750.4-2023 6.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2023 7.1 高锰酸盐指数(以 O ₂ 计) GB/T5750.7-2023 4.1 砷 GB/T5750.6-2023 9.1 氟化物 GB/T5750.5-2023 6.3 硝酸盐(以 N 计) GB/T5750.5-2023 8.2		
检验依据	汞 GB/T5750.6-2023 11.1 镉 GB/T5750.6-2023 12.1 铅 GB/T5750.6-2023 14.1 铬(六价) GB/T5750.6-2023 13.1 菌落总数 GB/T5750.12-2023 4.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2023 5.2 大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2023 7.3 氨(以 N 计) GB/T5750.5-2023 11.1		
主要仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1) 生化培养箱(SPX-250 YQ-11-2)		
检验结论	样品 JSH20232285-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	 2023年9月26日	审核人	 2023年9月26日
主检人	 2023年9月26日		
备注			
录入	李怡	校对	张莹 打印日期 2023年09月26日



检验报告

报告编号: JSH20232285

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	单位	JSH20232285-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	<0.5	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	0.45	≤3	合格
6	氟化物	mg/L	0.6	≤1.0	合格
7	砷	mg/L	<0.001	≤0.01	合格
8	汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
9	镉	mg/L	0.0019	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
11	铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
12	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	1.5	≤10	合格
13	菌落总数	CFU/mL	0	≤100	合格
14	总大肠菌群*	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
15	大肠埃希氏菌*	---	---	---	---
16	氨(以 N 计)	mg/L	0.02	≤0.5	合格

注: 低于方法最低检测质量浓度的检测结果, 按照“小于最低检测质量浓度”报告。

* MPN 表示最可能数; CFU 表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时, 应进一步检验大肠埃希氏菌; 当水样未检出总大肠菌群时, 不必检验大肠埃希氏菌。





180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号: JSH20232284

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 侯马市卫生健康体育综合行政执法队

受检单位: 平阳厂(西)京味饺子馆

检验类别: 委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期: 2023年09月26日



山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检验报告

报告编号: JSH20232284

第 1 页 共 2 页

样品名称	生活饮用水	采样地点	厨房水龙头		
受检单位	平阳厂(西)京味饺子馆	受检单位地址	/		
委托单位	侯马市卫生健康体育综合行政执法队	采样日期	2023.09.19		
检验类别	委托检验	接样日期	2023.09.19		
样品数量	5L 聚乙烯壶×1、 250mL 玻璃瓶×1 500mL 聚乙烯瓶×1、 500mL 无菌袋×1 500mL 玻璃瓶×1、 1L 玻璃瓶×1	采样人员	李昊东 李海峰		
检验日期	2023.09.19-2023.09.26	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》		
测试温度	25℃	测试湿度	60%RH		
样品描述	液体清澈, 聚乙烯瓶包装完好, 玻璃瓶包装完好, 无菌袋封口完好。				
检验项目	色度 GB/T5750.4-2023 4.1 浑浊度 GB/T5750.4-2023 5.1 臭和味 GB/T5750.4-2023 6.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2023 7.1 高锰酸盐指数(以 O ₂ 计) GB/T5750.7-2023 4.1 砷 GB/T5750.6-2023 9.1 氯化物 GB/T5750.5-2023 6.3 硝酸盐(以 N 计) GB/T5750.5-2023 8.2				
检验依据	汞 GB/T5750.6-2023 11.1 镉 GB/T5750.6-2023 12.1 铅 GB/T5750.6-2023 14.1 铬(六价) GB/T5750.6-2023 13.1 菌落总数 GB/T5750.12-2023 4.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2023 5.2 大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2023 7.3 氨(以 N 计) GB/T5750.5-2023 11.1				
主要仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1) 生化培养箱(SPX-250 YQ-11-2)				
检验结论	样品 JSH20232284-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。				
批准人	张亚茹 2023年9月26日	审核人	李海峰 2023年9月26日		
主检人	张亚茹 李海峰		2023年9月26日		
备注					
录入	李怡	校对	张莹	打印日期	2023年09月26日

检验报告

报告编号: JSH20232284

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	单位	JSH20232284-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	<0.5	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	0.48	≤3	合格
6	氟化物	mg/L	0.6	≤1.0	合格
7	砷	mg/L	<0.001	≤0.01	合格
8	汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
9	镉	mg/L	0.0022	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	0.0051	≤0.01	合格
11	铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
12	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	2.4	≤10	合格
13	菌落总数	CFU/mL	46	≤100	合格
14	总大肠菌群*	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
15	大肠埃希氏菌*	---	---	---	---
16	氨(以 N 计)	mg/L	0.06	≤0.5	合格

注: 低于方法最低检测质量浓度的检测结果, 按照“小于最低检测质量浓度”报告。

* MPN 表示最可能数; CFU 表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时, 应进一步检验大肠埃希氏菌; 当水样未检出总大肠菌群时, 不必检验大肠埃希氏菌。





180412050876

有效期至2024年02月04日

报告编号: JSH20232282

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 侯马市卫生健康体育综合行政执法队

受检单位: 风雷厂(南)盛世家宴饭店

检验类别: 委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期: 2023年09月26日







山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: JSH20232282

第 1 页 共 2 页

样品名称	生活饮用水	采样地点	厨房水龙头
受检单位	风雷厂(南)盛世家宴饭店	受检单位地址	/
委托单位	侯马市卫生健康体育综合行政执法队	采样日期	2023.09.19
检验类别	委托检验	接样日期	2023.09.19
样品数量	5L 聚乙烯壶×1、 250mL 玻璃瓶×1 500mL 聚乙烯瓶×1、 500mL 无菌袋×1 500mL 玻璃瓶×1、 1L 玻璃瓶×1	采样人员	李昊东 李海峰
检验日期	2023.09.19-2023.09.26	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	25℃	测试湿度	60%RH
样品描述	液体清澈, 聚乙烯瓶包装完好, 玻璃瓶包装完好, 无菌袋封口完好。		
检验项目	色度 GB/T5750.4-2023 4.1 浑浊度 GB/T5750.4-2023 5.1 臭和味 GB/T5750.4-2023 6.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2023 7.1 高锰酸盐指数(以 O ₂ 计) GB/T5750.7-2023 4.1 砷 GB/T5750.6-2023 9.1 氟化物 GB/T5750.5-2023 6.3 硝酸盐(以 N 计) GB/T5750.5-2023 8.2 汞 GB/T5750.6-2023 11.1 镉 GB/T5750.6-2023 12.1 铅 GB/T5750.6-2023 14.1 铬(六价) GB/T5750.6-2023 13.1 菌落总数 GB/T5750.12-2023 4.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2023 5.2 大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2023 7.3 氨(以 N 计) GB/T5750.5-2023 11.1		
主要仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1) 生化培养箱(SPX-250 YQ-11-2)		
检验结论	样品 JSH20232282-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	 张亚华 2023年9月26日	审核人	 张莹 2023年9月26日
主检人	 张亚华  张莹 2023年9月26日		
备注			
录入	李怡	校对	张莹 打印日期 2023年09月26日



检验报告

报告编号: JSH20232282

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	单位	JSH20232282-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	<0.5	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	0.50	≤3	合格
6	氟化物	mg/L	0.7	≤1.0	合格
7	砷	mg/L	<0.001	≤0.01	合格
8	汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
9	镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
11	铬(六价)	mg/L	0.009	≤0.05	合格
12	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	7.5	≤10	合格
13	菌落总数	CFU/mL	26	≤100	合格
14	总大肠菌群 [*]	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
15	大肠埃希氏菌 [*]	---	---	---	---
16	氨(以 N 计)	mg/L	0.02	≤0.5	合格

注: 低于方法最低检测质量浓度的检测结果, 按照“小于最低检测质量浓度”报告。

^{*} MPN 表示最可能数; CFU 表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时, 应进一步检验大肠埃希氏菌; 当水样未检出总大肠菌群时, 不必检验大肠埃希氏菌。





180412050876

有效期至2024年02月04日

报告编号: JSH20232279

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 侯马市卫生健康体育综合行政执法队

受检单位: 林祥饴烙面 (东)

检验类别: 委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期: 2023年09月26日



山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检验报告

报告编号: JSH20232279

第 1 页 共 2 页

样品名称	生活饮用水	采样地点	厨房水龙头
受检单位	林祥饴烙面(东)	受检单位地址	/
委托单位	侯马市卫生健康体育综合行政执法队	采样日期	2023.09.19
检验类别	委托检验	接样日期	2023.09.19
样品数量	5L 聚乙烯壶×1、 250ml 玻璃瓶×1 500ml 聚乙烯瓶×1、 500ml 无菌袋×1 500ml 玻璃瓶×1、 1L 玻璃瓶×1	采样人员	李昊东 李海峰
检验日期	2023.09.19-2023.09.26	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	25℃	测试湿度	60%RH
样品描述	液体清澈, 聚乙烯瓶包装完好, 玻璃瓶包装完好, 无菌袋封口完好。		
检验项目	色度 GB/T5750.4-2023 4.1 浑浊度 GB/T5750.4-2023 5.1 臭和味 GB/T5750.4-2023 6.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2023 7.1 高锰酸盐指数(以 O ₂ 计) GB/T5750.7-2023 4.1 砷 GB/T5750.6-2023 9.1 氟化物 GB/T5750.5-2023 6.3 硝酸盐(以 N 计) GB/T5750.5-2023 8.2 汞 GB/T5750.6-2023 11.1 镉 GB/T5750.6-2023 12.1 铅 GB/T5750.6-2023 14.1 铬(六价) GB/T5750.6-2023 13.1 菌落总数 GB/T5750.12-2023 4.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2023 5.2 大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2023 7.3 氨(以 N 计) GB/T5750.5-2023 11.1		
主要仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1) 生化培养箱(SPX-250 YQ-11-2)		
检验结论	样品 JSH20232279-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	侯马市 2023年9月26日	审核人	李海峰 2023年9月26日
主检人	张亚茹 李海峰		2023年9月26日
备注			
录入	李怡	校对	张莹 打印日期 2023年09月26日



检验报告

报告编号: JSH20232279

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	单位	JSH20232279-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	<0.5	≤1	合格
3	臭和味	—	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	—	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	0.42	≤3	合格
6	氟化物	mg/L	0.9	≤1.0	合格
7	砷	mg/L	<0.001	≤0.01	合格
8	汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
9	镉	mg/L	0.0013	≤0.005	合格
10	铅	mg/L	0.0027	≤0.01	合格
11	铬(六价)	mg/L	0.013	≤0.05	合格
12	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	6.2	≤10	合格
13	菌落总数	CFU/mL	3	≤100	合格
14	总大肠菌群*	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
15	大肠埃希氏菌*	—	—	—	—
16	氨(以 N 计)	mg/L	<0.02	≤0.5	合格

注: 低于方法最低检测质量浓度的检测结果, 按照“小于最低检测质量浓度”报告。

* MPN 表示最可能数; CFU 表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时, 应进一步检验大肠埃希氏菌; 当水样未检出总大肠菌群时, 不必检验大肠埃希氏菌。

